

Městský úřad Kolín Odbor výstavby – stavební úřad

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160, Kolín I



Žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 Teplická 874/8 Děčín IV-Podmokly 405 02 Děčín 2	Naše čj.: MUKOLIN/SU 110795/20-noji Naše zn.: SU 25718/2020
	Počet listů: 12 Příloh/listů: 1
zast. AZ Elektrostav, a.s., IČO 45149909 Bobnická 2020/8 288 02 Nymburk 2	Vyřizuje: Jiří Novotný Telefon: 321 748 267 E-mail: jiri.novotny@mukolin.cz
	Datum: 12.01.2021

- **Chocenice, obnova NN (IE-12-6009266)**
- **na pozemcích pozemková parcela číslo 851/4, 870/1, 88/3, 888/2, 854/1, 855/4, 35, 854/2, 870/3, 869/2, 855/5, 855/9, 855/11, 855/6, 855/10, 864/6, 855/1, 864/7, 861/3, 864/10, 257/1, 178, 864/1, 100/3, 88/9, 43/4, 46, 47/1, 80/2, 855/2, 36/5, 13/1, 864/8, 24/2 a stavební parcela číslo 20/1, 173, 171, 172, 170, 169, 168/1, 34/2, 34/1, 31/1, 29/1, 28/1, 26, 153, 23/1, 23/2, 39, 37, 36, 167, 21, 125, 40/1, 40/2, 42, 43, 177, 128, 44, 127, 16, 14, 17, 179, 5, 6, 7/1, 135, 134, 142/1, 142/2, 131 v katastrálním území Chocenice u Břežan I.**

Územní rozhodnutí

Dne 19.10.2020 podala spol. **ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 v zastoupení AZ Elektrostav, a.s., IČ 45149909, Bobnická 2020/8, 288 02 Nymburk 2**, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **Chocenice, obnova NN na pozemcích pozemková parcela číslo 851/4, 870/1, 88/3, 888/2, 854/1, 855/4, 35, 854/2, 870/3, 869/2, 855/5, 855/9, 855/11, 855/6, 855/10, 864/6, 855/1, 864/7, 861/3, 864/10, 257/1, 178, 864/1, 100/3, 88/9, 43/4, 46, 47/1, 80/2, 855/2, 36/5, 13/1, 864/8, 24/2 a stavební parcela číslo 20/1, 173, 171, 172, 170, 169, 168/1, 34/2, 34/1, 31/1, 29/1, 28/1, 26, 153, 23/1, 23/2, 39, 37, 36, 167, 21, 125, 40/1, 40/2, 42, 43, 177, 128, 44, 127, 16, 14, 17, 179, 5, 6, 7/1, 135, 134, 142/1, 142/2, 131 v katastrálním území Chocenice u Břežan I.**

Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle § 84 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění vydává

rozhodnutí o umístění stavby

Chocenice, obnova NN (dále jen „záměr“) na pozemcích pozemková parcela číslo 851/4, 870/1, 88/3, 888/2, 854/1, 855/4, 35, 854/2, 870/3, 869/2, 855/5, 855/9, 855/11, 855/6, 855/10, 864/6, 855/1, 864/7, 861/3, 864/10, 257/1, 178, 864/1, 100/3, 88/9, 43/4, 46, 47/1, 80/2, 855/2, 36/5, 13/1, 864/8, 24/2 a stavební parcela číslo 20/1, 173, 171, 172, 170, 169, 168/1, 34/2, 34/1, 31/1, 29/1, 28/1, 26, 153, 23/1, 23/2, 39, 37, 36, 167, 21, 125, 40/1, 40/2, 42, 43, 177, 128, 44, 127, 16, 14, 17, 179, 5, 6, 7/1, 135, 134, 142/1, 142/2, 131 v katastrálním území Chocenice u Břežan I.

Popis záměru:

SO 01 Kabelové vedení NN

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k položení nového kabelového vedení NN ze stávajícího rozváděče NN u stávající TS KO_0112.

První vývod bude proveden vývod kabelem AYKY 3x240+120mm² a ten bude následně ukončen v rozpojovací skříni R9 typu SD722/NKW. Z rozpojovací skříň R9 bude proveden vývod kabelem AYKY 3x240+120mm² a ten bude ve své trase smyčkovat přípojkové skříň 34B typu SS200/KVE4P-M, R10 typu SS200/NKE1P-C, 53 typu SS/KVE4P-M a kabelové vedení NN bude ukončeno v rozpojovací skříni R11 typu SR402/NKW2, kde pro kabelové vedení NN nebudou osazeny pojistky. U přípojkové skříň R10 dojde k odbočení kabelem AYKY 4x35mm² a připojení přípojkové skříň 49 typu SS100/NKE1P-C.

Druhý vývod bude proveden vývod kabelem AYKY 3x240+120mm² a ten povede přes přípojkovou skříň 73 typu SS100/KVE4P-M do rozpojovací skříni R9 typu SD722/NKW. Z rozpojovací skříň R9 bude proveden vývod kabelem AYKY 3x120+70mm² a ten bude ve své trase smyčkovat přípojkové skříň X1 typu SS100/NKE1P-C, 26 typu SS200/NKE1P-C, stávající 36 typu SS100, 28 typu SS200/KVE4P-M, 68 typu SS100/KVE4P-M, 37 typu SS100/KVE4P-M, 66 typu SS100/NKE1P-C a kabelové vedení NN bude ukončeno v rozpojovací skříni R11 typu SR402/NKW2, kde pro kabelové vedení NN nebudou osazeny pojistky. Z rozpojovací skříň R9 dojde k odbočení kabelem AYKY 3x120+70mm² a připojení přípojkové skříň 32 typu SS200/KVE4P-M.

Třetí vývod bude proveden vývod kabelem AYKY 3x240+120mm² a ten bude ve své trase smyčkovat přípojkové skříň 34A typu SS100/KVE4P-M, 2 typu SS100/KVE4P-M, 3 typu SS100/KVE4P-M a kabelové vedení NN bude ukončeno v rozpojovací skříni R8 typu SD722/NKW2. Z rozpojovací skříň R8 bude proveden vývod kabelem AYKY 3x240+120mm² a ten bude ve své trase smyčkovat přípojkové skříň 16 typu SS100/KVE4P-M, stávající 59 typu SS100, 55 typu SS100/NKE1P-C, 15 typu SS100/NKE1P-C a kabelové vedení NN bude ukončeno v rozpojovací skříni R13 typu SR402/NKW2, kde pro kabelové vedení NN nebudou osazeny pojistky

Čtvrtý vývod bude proveden vývod kabelem AYKY 3x240+120mm² a ten povede přes přípojkovou skříň 71 typu SS100/NKE1P-C do rozpojovací skříň R8 typu SD722/NKW. V rozpojovací skříni R8 budou ukončeny po naspojování na stávající vedení kabely AYKY 3x120+70mm².

Ze stávající přípojkové skříň 56 typu SS102/KVS4S-M bude proveden vývod kabelem AYKY 4x70mm² do rozpojovací skříň R7 typu SR402/NKW2. Z rozpojovací skříň R7 bude proveden vývod kabelem AYKY 3x240+120mm² a ten bude ve své trase smyčkovat přípojkové skříň stávající 25 typu SS100/KVE4P-M, 35 typu SS100/KVE4P-M, 61 typu SS100/KVE4P-M, stávající 62 typu SS100, stávající 69 typu SS100 a kabelové vedení NN bude ukončeno v e stávající přípojkové skříni 70 typu SS100/KVE4P-M.

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k položení nového kabelového vedení NN napojením na stávající kabelové rozvody NN ze stávajícího rozváděče NN u TS KO_0751.

Po výměně rozpojovací skříň budou po naspojování na stávající kabelové rozvody ukončeny rozvody v rozpojovací skříni R3 typu SD622/NKW2.

Z rozpojovací skříň R3 typu SD622/NKW2 bude proveden kabelový vývod AYKY 3x240+120mm² a ten povede přes přípojkovou skříň R12 typu SS200/KVE4P-M a kabelové vedení NN bude ukončeno v rozpojovací skříni R13 typu SR402/NKW2. Z rozpojovací skříň R13 bude proveden kabelový vývod AYKY 3x120+70mm² a ten bude ve své trase smyčkovat přípojkové skříň 11 typu SS100/NKE1P-C, 12 typu SS100/KVE4P-M, stávající 75 typu SS100, stávající 51 typu SS100 a kabelové vedení NN bude ukončeno v rozpojovací skříni R14 typu SR502/NKW2. Z rozpojovací skříň R14 budou provedeny dva kabelové vývody. První vývod bude proveden kabelem AYKY 4x35mm² a bude následně ukončen v přípojkové skříni 77 typu SS100/NKE1P-C.

Druhý vývod bude proveden kabelem AYKY 4x70mm² a ten povede přes stávající přípojkovou skříň 64 typu SS100 směrem k čp. 57, kde dojde k naspojování na stávající kabelové vedení NN AYKY 4x 70mm².

U přípojkové skříň R12 dojde k odbočení kabelem AYKY 4x35mm² a připojení stávající přípojkové skříň 9 typu SS100 a 10 typu SS100/KVE4P-M

Po výměně rozpojovací skříně bude v rozpojovací skříně R2 typu SR602/NKW2 ukončeno stávající kabelové vedení AYKY 3x120+70mm². Z rozpojovací skříně R2 budou provedeny tři kabelové vývody NN. První vývod bude proveden kabelem AYKY 3x240+120mm² a ve své trase zasmyčkuje přípojkovou skříň 1 typu SS100/NKE1P-C a kabelové vedení bude ukončeno v rozpojovací skříně R11 typu SR402/NKW2. Druhý vývod bude proveden kabelem AYKY 3x120+70mm² a ve své trase zasmyčkuje stávající přípojkovou skříň 5 typu SS100 a kabelové vedení bude ukončeno v přípojkové skříně 31 typu SS100/NKE1P-C. Třetí vývod bude proveden kabelem AYKY 4x35mm² a ten bude následně ukončen v přípojkové skříně 33 typu SS100/NKE1P-C.

SO 02 Demontáž stávajícího venkovního vedení NN

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k demontáži stávající venkovního vedení NN 0,4 kV. Pro přehlednost je demontované venkovní vedení NN a jeho rozsah na výkresu 60678 D – výkres pro demontáž. Demontované venkovní vedení NN bude nahrazeno novým kabelovým vedením NN podle výkresové části 60678 – K1., K1, S1, S2 výkres koordinační a situační.

Podmínky pro umístění a realizaci stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích pozemková parcela číslo 851/4, 870/1, 88/3, 888/2, 854/1, 855/4, 35, 854/2, 870/3, 869/2, 855/5, 855/9, 855/11, 855/6, 855/10, 864/6, 855/1, 864/7, 861/3, 864/10, 257/1, 178, 864/1, 100/3, 88/9, 43/4, 46, 47/1, 80/2, 855/2, 36/5, 13/1, 864/8, 24/2 a stavební parcela číslo 20/1, 173, 171, 172, 170, 169, 168/1, 34/2, 34/1, 31/1, 29/1, 28/1, 26, 153, 23/1, 23/2, 39, 37, 36, 167, 21, 125, 40/1, 40/2, 42, 43, 177, 128, 44, 127, 16, 14, 17, 179, 5, 6, 7/1, 135, 134, 142/1, 142/2, 131 v katastrálním území Chocenice u Břežan I, jak je zakresleno v dokumentaci AZ Elektrostav, a.s., IČO 45149909, zpracované projektantem Ing. Romanem Kloubcem, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0007068.
2. Každá změna proti schválené dokumentaci bude projednána s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení.
3. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
4. Po dokončení stavby stavebník požádá stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu a předloží skutečné zaměření kabelového vedení.
5. Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba s oprávněním vydaným podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů tj. vázaná živnost „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
6. Při nedodržení projektového řešení se stavebník – investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 až 183 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména zák. č. 309/2009 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
8. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu.
9. Časový plán: stavba bude dokončena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
10. Pozemky dotčené stavbou budou po provedení stavby uvedeny do původního stavu.
11. V průběhu stavby bude trvale zajištěn přístup k sousedním nemovitostem.
12. Při realizaci akce budou splněny podmínky dané ve vyjádření.

**Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, č. j. MUKOLIN/OZPZ 118511/20-
Tv ze dne 25.11.2020:**

Z hlediska nakládání s odpady:

Nemáme námitek za podmínky, že s odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby. Využití mimo stavbu se řídí vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, a změnou vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce (průběžnou evidenci odpadů) a doložit způsob jejich odstranění (potvrzení od oprávněných osob). Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Z hlediska vodoprávního úřadu:

Stavbou nesmí dojít ke změně vodních poměrů v dané lokalitě.

Z hlediska ochrany ovzduší:

Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění – mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, minimalizace spádové výšky při nakládce a vykládce, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.).

Z hlediska ochrany přírody a krajiny:

1. Při výkopových pracích v blízkosti dřevin se bude postupovat takto:
 - a. Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit.
 - b. Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušování je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušování musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu.
 - c. Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušování a, a to včetně následné analýzy stability stromu.
 - d. Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření. Ochrana může být

provedena například: zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií, překrytím stěny výkopu vhodným materiálem, instalací průchodky a bezodkladným zasypáním.

2. Kabel NN bude v chráněném kořenovém prostoru přednostně ukládán do chrániček.
3. Stavební práce musí být provedeny tak, aby nedošlo ani k poškození nadzemních částí dřevin.

Městský úřad Kolín, odbor dopravy, č.j. MUKOLIN/OD 50985/19-noj ze dne 19.09.2019:

Příčná křížení silnice III/12538 a III/12541 kabelovým vedením bude provedeno podvrty (protlaky) bez zásahu do tělesa silnic se startovacími (pracovními) jámami umístěnými v zeleném pásu, co možná nejdál od krajnice silnic - co nejbliže k hranici sousedních pozemků, oplocení, popř. za vnější hranou příkopu. Stavba kabelového vedení NN podélně v souběhu se silnicemi III. třídy včetně umístění případného kabelového zařízení (kabelové skříně, atd.) bude provedena mimo jejich těleso. Hrana výkopu a umístění elektrického zařízení musí být vzdálena co možná nejdál od hranice silnice - co nejbliže k hranici sousedních pozemků, oplocení, popř. za vnější hranou příkopu. Terén bude po provedení prací uveden do původního stavu - výkop po vrstvách řádně hutněn. Prováděním stavebních prací nesmí dojít k poškození komunikací nebo následně po jejich skončení k sesednutí jejich krajnice. Na komunikace nebude ukládán výkopový ani stavební materiál. Případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno. Žádost o povolení zvláštního užívání silnic III. třídy z důvodu provádění stavebních prací (podvrty) a případné stanovení přechodné úpravy dopravního značení pro provedení stavebních prací podá stavebník zdejšímu odboru dopravy min. 30 dní před jejich zahájením. K žádosti doloží situační plánec okótovaný ve vztahu k silnici, situaci širších vztahů, uvede jméno pracovníka zodpovědného za provádění stavebních prací a jeho datum narození, bydliště a telefon, u právnické osoby její obchodní jméno, sídlo a IČ a sdělí termín realizace. Nedílnou součástí žádosti musí být i souhlas vlastníka silnice (Středočeský kraj) zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, a souhlas orgánu Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje doložený ještě stanoviskem tohoto orgánu k návrhu případné přechodné úpravy dopravního značení.

13. Při provádění zemních prací nebo terénních úprav je stavebník povinen zajistit informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu, například:
 - CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
 - ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
 - MERO ČR, a.s., Veltruská 748, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
 - Energie AG Kolín a.s., Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín 2

Odůvodnění:

Dne 19.10.2020 podala spol. **ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 v zastoupení AZ Elektrostav, a.s., IČ 45149909, Bobnická 2020/8, 288 02 Nymburk 2**, (dále jen „žadatel“) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **Chocenice, obnova NN na pozemcích pozemková parcela číslo 851/4, 870/1, 88/3, 888/2, 854/1, 855/4, 35, 854/2, 870/3, 869/2, 855/5, 855/9, 855/11, 855/6, 855/10, 864/6, 855/1, 864/7, 861/3, 864/10, 257/1, 178, 864/1, 100/3, 88/9, 43/4, 46, 47/1, 80/2, 855/2, 36/5, 13/1, 864/8, 24/2 a stavební parcela číslo 20/1, 173, 171, 172, 170, 169, 168/1, 34/2, 34/1, 31/1, 29/1, 28/1, 26, 153, 23/1, 23/2, 39, 37, 36, 167, 21, 125, 40/1, 40/2, 42, 43, 177, 128, 44, 127, 16, 14, 17, 179, 5, 6, 7/1, 135, 134, 142/1, 142/2, 131 v katastrálním území Chocenice u Břežan I.**

Stavební úřad opatřením ze dne 10.11.2020 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek.

Jelikož žádost o územní rozhodnutí poskytovala dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení.

Účastníky územního řízení jsou:

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

- ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 v zastoupení AZ Elektrostav, a.s., IČ 45149909, Bobnická 2020/8, 288 02 Nymburk 2
- Obec Břežany I., Břežany I 67, 280 02 Kolín 2

podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

- Josef Košík, Chocenice 16, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- Josef Košík, Chocenice 16, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- Jaromír Strnad, Podjavorinské 1601/8, Chodov, 149 00 Praha 415
- Hana Schejbalová, U Kanálky 1559/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2
- Jan Kohút, Chocenice 26, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- Jana Karasová, Biskupská 1141/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
- Monika Rukavičková, Chocenice 56, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- Jana Majorová, Chocenice 58, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- Zdeňka Plachá, Chocenice 64, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- Lenka Minarčíková, Pašinka 131, 280 02 Kolín 2
- Michal Nykodým, Chocenice 25, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- Ing. Oldřich Kadavý, Rezlerova 282/56, Petrovice, 109 00 Praha 111
- Petr Novák, Chocenice 11, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- Renata Nováková, Chocenice 11, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- Petr Hám, Chocenice 77, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- Vladimír Landa, Chocenice 77, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- David Mariška, Krosenská 543/18, Troja, 181 00 Praha 81
- Roman Mariška, Květnového vítězství 775/69, Háje, 149 00 Praha 415
- Stanislava Marišková, Krosenská 543/18, Troja, 181 00 Praha 81
- Karel Sál, Perunova 961/3, Vinohrady, 130 00 Praha 3
- Stanislava Sálková, Perunova 961/3, Vinohrady, 130 00 Praha 3
- Marcela Jozífková, Chocenice 51, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- Zbyněk Šťastný, Okřínecká 794/3, Prosek, 190 00 Praha 9
- Michal Sachl, Chocenice 10, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- Jaroslav Skoupý, Želivského 804, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
- Jan Müller, Jindřicha Plachty 1162/20, Smíchov, 150 00 Praha 5
- Jitka Müllerová, Jindřicha Plachty 1162/20, Smíchov, 150 00 Praha 5
- Ilona Šinkorová, Chocenice 31, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- Zdeňka Šmejkalová, Libodřice 18, 280 02 Kolín 2
- Michal Černík, Chocenice 62, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- Michaela Černíková, Chocenice 62, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- Karel Novák, Chocenice 50, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- František Petr, Veverkova 723/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
- Ing. Eva Petrová, Veverkova 723/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
- Iulie Laba, Studentská 800, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1

- Svitlana Kurtash, Studentská 800, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1
- Tibor Kurtulík, Družstevní 752, Kolín II, 280 02 Kolín 2
- Zbyněk Drlík, Hasova 3091/2, Modřany, 143 00 Praha 412
- Jan Hurt, Jasmínová 147, Polabec, 290 01 Poděbrady 1
- Miloslav Zemina, Chocenice 60, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- Milan Kruliš, Libodřice 103, 280 02 Kolín 2
- Věroslav Pinkas, Chocenice 12, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- Libuše Pinkasová, Chocenice 12, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- Jitka Uhlířová, Kostelec nad Vltavou 94, 398 58 Kostelec nad Vltavou
- Jaromír Ležal, Za Kostelem 385, 281 04 Plaňany
- Milan Ležal, Školská 114, 281 02 Cerhenice
- Naděžda Zedníková, Brigádnická 383, 538 43 Třemošnice
- Jiří Klíma, Kutnohorská 33, Kolín I, 280 02 Kolín 2
- Nina Klímová, Štítarská 275, Kolín II, 280 02 Kolín 2
- Petr Hovorka, Vejvanovského 1612/16, Chodov, 149 00 Praha 415
- Petra Hovorková, Chocenice 9, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- Igor Degtjarev, Chocenice 57, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- Ivana Degtjareva, Chocenice 57, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- Miloslav Doboš, Chocenice 59, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- Lenka Dobošová, Chocenice 59, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- Lukáš Kročák, Chocenice 56, Břežany I, 280 02 Kolín 2
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
- MERO ČR, a.s., Veltruská 748, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
- Energie AG Kolín a.s., Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín 2
- WinnerHorses, s.r.o., Chocenice 34, Břežany I, 280 02 Kolín 2

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků územního řízení.

K žádosti bylo předloženo:

- 3x dokumentace stavby
- vyjádření Obecního Úřadu Břežany I č.j. 171/2020 ze dne 21.07.2020
- výpis ze zastupitelstva Obecního Úřadu Břežany I ze dne 04.12.2019
- vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., č.j. ARUP-4079/2019 ze dne 28.05.2019
- vyjádření Ústav archeologické památkové péče středních Čech, zn. 2135/2019 ze dne 24.05.2019 a zn. 5688/2020 ze dne 30.11.2020
- usnesení MěÚ Kolín, odbor výstavby-stavební úřad, č.j. MUKOLIN/SU 50984/19 ze dne 21.05.2019
- stanovisko MěÚ Kolín, odboru dopravy, č.j. MUKOLIN/OD 50985/19-noj ze dne 19.09.2019
- vyjádření MěÚ Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. MUKOLIN/OZPZ 76906/19-novy ze dne 13.08.2019, č.j. MUKOLIN/OZPZ 86538/19-gr ze dne 30.08.2019 a č.j. MUKOLIN/OZPZ 118511/20-Tv ze dne 25.11.2020
- stanovisko Krajského ředitelství policie, Středočeského kraje, DI Kolín ze dne 20.05.2019 pod č.j. KRPS-137899-1/ČJ-2019-010406-DOŽ
- stanovisko k existenci komunikačního vedení společnosti ČD – Telematika a.s., č.j. 1201907984 ze dne 13.05.2019
- stanovisko Povodí Labe, státní podnik č.j. PLa/2019/021990 ze dne 11.06.2019
- vyjádření Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace zn. 3882/19/KSUS/KHT/NOV ze dne 07.06.2019

- stanovisko Ministerstva obrany ČR Sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů zn. 78895/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 12.06.2019
- vyjádření k existenci sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 709271/19 ze dne 12.08.2019
- sdělení k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce a.s., zn. 0101346979 ze dne 16.07.2020.
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700239443 ze dne 16.07.2020
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., zn. 0201099327 ze dne 16.07.2020
- vyjádření k existenci sítí společnosti VODOS Kolín, s.r.o., č.j. O19070092123 ze dne 13.05.2019
- stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. zn. 5001926710 ze dne 13.05.2019
- vyjádření k existenci sítí společnosti NET4GAS s.r.o. zn. 4134/19/OVP/N ze dne 13.05.2019
- stanovisko k existenci sítí společnosti MERO ČR, a.s., č.j. 2019/000506/1 ze dne 11.07.2019 a č.j. 2019/000506/2 ze dne 20.11.2020
- vyjádření k existenci sítí společnosti ČEPRO, a.s. č.j. S1-2/197/19 ze dne 30.05.2019 a č.j. S1-2/319/19 ze dne 13.08.2019
- vyjádření k existenci sítí společnosti Vodafone Czech Republic a.s., zn. 200716-1011191577 ze dne 16.07.2020
- vyjádření k existenci sítí společnosti T Mobile Czech Republic a.s., zn. E30277/20 ze dne 16.07.2020

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hledisek, uvedených v §90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:

Umísťovaná stavba je v souladu:

- se schválenou územně plánovací dokumentací
- s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce, je v souladu s ustanovením č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
- s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů - k umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy
- s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu

Námítky účastníka územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona Obecního úřadu v Břežanech I doručená MěÚ Kolín, odbor výstavby – stavební úřad dne 18.11.2020 pod č.j. MUKOLIN/SU 119144/20.

Obecní úřad v Břežanech I, nesouhlasí s vydáním územního rozhodnutí, jelikož nedošlo k dohodě se společností ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 Děčín IV-Podmokl, Děčín 2,405 02, IČO 247 290 35 a ani nejsou dořešeny dohody o omezení v obvyklém užívání nemovitosti číslo smlouvy IE-12-6009266/DOU 001, dále nejsou dořešeny smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby číslo smlouvy IE-12-6009266/SOBS VB/001. Také si dovoluujeme připomenout že, nedošlo ani k dohodě o podmínkách vyjádření ke stavbě IE-12-6009266/SOBS VB/001 v katastru Chocenice, které byly odsouhlaseny na zastupitelstvu obce ve dne 4.12.2019 v usnesení č. 3. Též Vám sdělujeme, že v současné době proběhne kolaudace stavby optického vedení, kde bylo vydáno územní rozhodnutí a nabytí právní moci ze dne 20.5.2020. Obec Břežany I. Vám sděluje, že v pozemcích ve kterých zahajujete oznámení zahájení územního rozhodnutí řízení veřejnou vyhláškou se nalézá vedení optického kabelu a

nebo jejich křížení, dále nebudou dodrženy pro uložení zemního vedení ČEZ normy co předepisuje stavební zákon. Žádáme Váš úřad o zastavení zahájení územního řízení do doby než budou veškeré smlouvy a dohody vyřešeny. V případě opačném, že nezaslavíte zahájení územního řízení nebo vydáte územní rozhodnutí, bude se obec v Břežanech I s lítostí bránit a podá podnět na Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, k prošetření vydání územního řízení v případě neúspěchu jsme odhodláni podat žalobu na Středočeský Kraj.

K tomu stavební úřad uvádí:

V průběhu řízení byly uplatněny námítky obce Břežany I, které stavební úřad vyhodnotil takto.

Dne 18.11.2020 obdržel stavební úřad prostřednictvím datové schránky obce Břežany I dopis s hlavičkou Obecního úřadu Břežany I, s podpisem starosty obce a razítkem Obecního úřadu Břežany I, který byl nazván „nesouhlas k vydání územního rozhodnutí na obnovu NN (IE-12-6009266) Chocenice“.

Z textu uvedené písemnosti vyplývá, že Obecní úřad Břežany I nesouhlasí s vydáním územního rozhodnutí, protože nedošlo k dohodě se spol. ČEZ Distribuce a.s. v jiných případech, a to z hlediska majetkoprávních vypořádání.

K této „námítce“ stavební úřad konstatuje, že obecní úřad není účastníkem řízení a v řízení neuplatňuje námítky, ale vydává stanoviska či závazná stanoviska z hlediska kompetencí obecního úřadu jako dotčeného orgánu. Řešení vlastnických vztahů přísluší obci, jako právnické osobě, která je vlastníkem pozemků.

K žádosti byl předložen výpis ze zastupitelstva obce Břežany I ze dne 4.12.2019, kdy bylo odsouhlaseno uložení kabelů v rámci stavby IE-12-6009266.

V souladu s § 184a stavebního zákona se souhlas vlastníka pozemku se stavbou nedokládá, „*je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem*“. Vedení o napětí 0,4/0,23 kV je součástí distribuční soustavy a podle § 2 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) je distribuční soustava provozována ve veřejném zájmu. Pro tuto stavbu lze v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 184/2006 Sb. (zákon o vyvlastnění) vyvlastnit.

Stavební úřad se tedy dále otázkou souhlasu vlastníka pozemků dotčených stavbou nezabýval.

Dále v textu obec Břežany I upozorňuje, že na pozemcích, na kterých má být realizováno kabelové vedení NN, se nalézá telekomunikační vedení.

Stavební úřad zjistil, pro realizaci optické sítě v obci Chocenice u Břežan bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. MUKOLIN/SU 18586/2020-zak ze dne 3.4.2020, právní moc dne 20.5.2020, kolaudační souhlas dosud nebyl vydán a stavební úřad k dnešnímu dni ani neevduje žádost o vydání kolaudačního souhlasu.

V podmínce č. 13. vydávaného územního rozhodnutí je stavebníkovi uloženo zajistit si informace o existenci inženýrských sítí a při realizaci záměru dodržet příslušné ČSN pro jejich souběh a křížení.

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost **2 roky** ode dne nabytí právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Dle § 119 stavebního zákona lze výše uvedený stavební záměr užívat na základě kolaudačního souhlasu.

Upozornění - ochrana archeologických nálezů

Vzhledem k tomu, že se stavební práce budou provádět na území s možnými archeologickými nálezy, upozorňujeme na povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 odst. 2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů: stavebník je podle těchto ustanovení povinen

- oznámit záměr provádět výkopové a stavební práce Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Praha v.v.i., Referát archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01, Praha 1, ID schránky: fxcng6z
- umožnit na dotčeném území provedení případného záchranného archeologického průzkumu Archeologickému ústavu AV ČR nebo jiné oprávněné organizaci, jejich seznam najdete na webu Ministerstva kultury
 - na území správního obvodu města Kolín často záchranné archeologické výzkumy provádějí
 1. Regionální muzeum Kolín, Brandlova 35, 280 02 Kolín I, tel. +420 321 723 841, mob.: +420 734 312 030, ID schránky: 8ijk7gn
 2. Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 448/3, 100 00 Praha 10, tel/fax: 321 695 877, ID schránky: eaig3gd

otisk úředního razítka

Eva Havlíčková, v. r.
vedoucí oddělení stavebního úřadu
odbor výstavby – stavební úřad
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění se vyměřuje podle položky 17, odst. 1, písm. e) ve výši 1000 Kč.

Příloha:

ověřená dokumentace stavby

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

AZ Elektrostav, a.s., Bobnická 2020/8, 288 02 Nymburk 2
Josef Košík, Chocenice 16, Břežany I, 280 02 Kolín 2
Josef Košík, Chocenice 16, Břežany I, 280 02 Kolín 2
Jaromír Strnad, Podjavorinské 1601/8, Chodov, 149 00 Praha 415
Hana Schejbalová, U Kanálky 1559/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Jan Kohút, Chocenice 26, Břežany I, 280 02 Kolín 2
Jana Karasová, Biskupská 1141/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
Monika Rukavičková, Chocenice 56, Břežany I, 280 02 Kolín 2
Jana Majorová, Chocenice 58, Břežany I, 280 02 Kolín 2
Zdeňka Plachá, Chocenice 64, Břežany I, 280 02 Kolín 2
Lenka Minarčíková, Pašinka 131, 280 02 Kolín 2
Michal Nykodým, Chocenice 25, Břežany I, 280 02 Kolín 2
Ing. Oldřich Kadavý, Rezlerova 282/56, Petrovice, 109 00 Praha 111
Petr Novák, Chocenice 11, Břežany I, 280 02 Kolín 2
Renata Nováková, Chocenice 11, Břežany I, 280 02 Kolín 2
Petr Hám, Chocenice 77, Břežany I, 280 02 Kolín 2
Vladimír Landa, Chocenice 77, Břežany I, 280 02 Kolín 2
David Mariška, Krosenská 543/18, Troja, 181 00 Praha 81
Roman Mariška, Květnového vítězství 775/69, Háje, 149 00 Praha 415
Stanislava Marišková, Krosenská 543/18, Troja, 181 00 Praha 81
Karel Sál, Perunova 961/3, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Stanislava Sálková, Perunova 961/3, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Marcela Jozífková, Chocenice 51, Břežany I, 280 02 Kolín 2
Zbyněk Šťastný, Okřínecká 794/3, Prosek, 190 00 Praha 9
Michal Sachl, Chocenice 10, Břežany I, 280 02 Kolín 2
Jaroslav Skoupý, Želivského 804, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
Jan Müller, Jindřicha Plachty 1162/20, Smíchov, 150 00 Praha 5
Jitka Müllerová, Jindřicha Plachty 1162/20, Smíchov, 150 00 Praha 5
Ilona Šinkorová, Chocenice 31, Břežany I, 280 02 Kolín 2
Zdeňka Šmejkalová, Libodřice 18, 280 02 Kolín 2
Michal Černík, Chocenice 62, Břežany I, 280 02 Kolín 2
Michaela Černíková, Chocenice 62, Břežany I, 280 02 Kolín 2
Karel Novák, Chocenice 50, Břežany I, 280 02 Kolín 2
František Petr, Veverkova 723/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
Ing. Eva Petrová, Veverkova 723/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
Iulie Laba, Studentská 800, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1
Svitlana Kurtash, Studentská 800, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1
Tibor Kurtulík, Družstevní 752, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Zbyněk Drlík, Hasova 3091/2, Modřany, 143 00 Praha 412
Jan Hurt, Jasmínová 147, Polabec, 290 01 Poděbrady 1
Miloslav Zemina, Chocenice 60, Břežany I, 280 02 Kolín 2
Milan Kruliš, Libodřice 103, 280 02 Kolín 2
Věroslav Pinkas, Chocenice 12, Břežany I, 280 02 Kolín 2
Libuše Pinkasová, Chocenice 12, Břežany I, 280 02 Kolín 2
Jitka Uhlířová, Kostelec nad Vltavou 94, 398 58 Kostelec nad Vltavou
Jaromír Ležal, Za Kostelem 385, 281 04 Plaňany
Milan Ležal, Školská 114, 281 02 Cerhenice
Naděžda Zedníková, Brigádnická 383, 538 43 Třemošnice
Jiří Klíma, Kutnohorská 33, Kolín I, 280 02 Kolín 2
Nina Klímová, Štítarská 275, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Petr Hovorka, Vejvanovského 1612/16, Chodov, 149 00 Praha 415
Petra Hovorková, Chocenice 9, Břežany I, 280 02 Kolín 2
Igor Degtjarev, Chocenice 57, Břežany I, 280 02 Kolín 2
Ivana Degtjareva, Chocenice 57, Břežany I, 280 02 Kolín 2
Miloslav Doboš, Chocenice 59, Břežany I, 280 02 Kolín 2
Lenka Dobošová, Chocenice 59, Břežany I, 280 02 Kolín 2
Lukáš Kročák, Chocenice 56, Břežany I, 280 02 Kolín 2

Datová schránka:

Obec Břežany I., Břežany I 67, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, 9u9a9mi
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, DS: PO_R, a6ejgmX

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, DS: PO, dbyt8g2

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, DS: PO, hk3cdqj

MERO ČR, a.s., Veltruská 748, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1, DS: PO, a4we6rx

Energie AG Kolín a.s., Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín 2, DS: PO, 7tdtvtc

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, Malá Strana, 118 00 Praha 011, DS: PO_R, fxcng6z

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, Nad olšinami 448/3, Strašnice, 100 00 Praha 10, DS: PO, eaig3gd

WinnerHorses, s.r.o., Chocenice 34, Břežany I, 280 02 Kolín 2, DS: PO, bpiz5wk

Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):

pozemková parcela číslo 98/15 v katastrálním území Chocenice u Břežan I

pozemková parcela číslo 98/26 v katastrálním území Chocenice u Břežan I

pozemková parcela číslo 98/14 v katastrálním území Chocenice u Břežan I

pozemková parcela číslo 48 v katastrálním území Chocenice u Břežan I

pozemková parcela číslo 36/1 v katastrálním území Chocenice u Břežan I

pozemková parcela číslo 901 v katastrálním území Chocenice u Břežan I

pozemková parcela číslo 12 v katastrálním území Chocenice u Břežan I

pozemková parcela číslo 14/4 v katastrálním území Chocenice u Břežan I

stavební parcela číslo 25/1 v katastrálním území Chocenice u Břežan I

stavební parcela číslo 193 v katastrálním území Chocenice u Břežan I

stavební parcela číslo 126/1 v katastrálním území Chocenice u Břežan I

stavební parcela číslo 8 v katastrálním území Chocenice u Břežan I

Dotčené orgány:

Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 12 Kolín

Obecní úřad Břežany I, Břežany I 67, 280 02 Kolín 2

K vyvěšení:

Městský úřad Kolín, kancelář úřad, oddělení hospodářské správy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Obecní úřad Břežany I, Břežany I 67, 280 02 Kolín 2

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne.....

.....
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Městský úřad Kolín, kancelář úřadu, oddělení hospodářské správy vyvěšení toto oznámení na úřední desce a zároveň zveřejní na internetových stránkách MěÚ Kolín, jeho vyvěšení a sejmutí potvrdí. Po stanovení lhůtě zašle potvrzené oznámení zpět na stavební úřad.